

CZYNNOŚCI WYMAGANE PODCZAS ROCZNEGO PRZEGLĄDU

1. Kontrola ciśnienia wody w układzie (1,5~2bar)

2. Czyszczenie filtra siatkowego

3. Czyszczenie filtra magnetycznego

4. Płukanie wymiennika jednostki wewnętrznej (po 3 latach działania jednostki)

5. Kontrola jakości wody

6. Czyszczenie wymiennika jednostki zewnętrznej

7. Czyszczenie tacy ociekowej urządzenia

8. Kontrola napięcia przewodów zasilających

9. Kontrola pracy w trybie grzania CO

10. Kontrola pracy w trybie chłodzenia

11. Kontrola pracy w trybie grzania CWU